

- สำเนา -



ประกาศเทศบาลตำบลท่าชนะ

เรื่อง สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 5 เครื่อง

ด้วยเทศบาลตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 5 เครื่อง สำหรับใช้ในกิจกรรมงานสำนักงาน ปลัดเทศบาล และประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าชนะ ดังนี้

1. เครื่องปรับอากาศพร้อมค่าติดตั้ง ชนิดแขวน ขนาด 15000 BTU จำนวน 1 เครื่อง
 2. เครื่องปรับอากาศพร้อมค่าติดตั้ง ชนิดแขวน ขนาด 24000 BTU จำนวน 4 เครื่อง
- ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 158,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้กระทำความผิดในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้พ้นดีบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบทางราชการ
3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอการรายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์ หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
5. ผู้เสนอราคาต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง หรือตัวแทนผู้แทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ โดยมีหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2558 ถึง วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ในวันและเวลาดังกล่าว เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น.) ที่สำนักงานเทศบาลตำบลท่าชนะ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง

วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 10.00 น.) ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ จัดจ้าง ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอท่าชนะ

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ การจัดจ้าง ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอท่าชนะ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าชนะ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ระหว่างวันที่ 23 เมษายน 2558 ถึง วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 หรือสอบถามรายละเอียดทาง โทรศัพท์ หมายเลข 0-7738-1245 ต่อ 19 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลได้ทาง เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ www.thachanacity.go.th ของ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าชนะ

ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

(นายสนอง แดงบุญ)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าชนะ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน

คุณลักษณะทั่วไป

1. เครื่องปรับอากาศต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกัน ประกอบเรียบร้อยทั้งหมดมาจากโรงงานผู้ผลิต
2. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งหมด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบบความร้อนจากโรงงานผู้ผลิตที่เป็นยี่ห้อเดียวกันทั้งหมด
3. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
4. ราคาที่เสนอต้องเป็นราคารวมค่าติดตั้งและพร้อมใช้งาน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าชนะ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าชนะ

คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องปรับอากาศ

1. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง ดังนี้
 - 1.1 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 15000 BTU จำนวน 1 เครื่อง
 - 1.2 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 24000 BTU จำนวน 4 เครื่อง
2. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3. เครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น และได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2545 ปลั๊กพ่วงประหยัดไฟเบอร์ 5

4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งหมด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบบความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

5. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถล้างทำความสะอาดได้

6. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

7. เป็นเครื่องปรับอากาศทำความเย็นโดยตรงระบายความร้อนด้วยอากาศแบบแยกส่วน (DIRECT EXPANSION AIR-COOLED SPLIT SYSTEM) ชนิดคอยล์เย็น (FCU) แขนงในตู้ฝ้า ผู้ขายจะต้องเป็นผู้จัดหาตัวเครื่องวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่าง รวมทั้งการติดตั้งทดสอบการทำงานของระบบให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมที่ดี ตัวเครื่องและวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน จะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) รวมทั้งมีฉลาก หรือสติ๊กเกอร์ติดตัวเครื่องแสดงการเสียภาษีสรรพสามิตอย่างถูกต้องแล้วตามที่กรมสรรพสามิตได้กำหนดไว้ โดยต้องมีค่า EER (ENERGY Efficiency Ratio) ไม่น้อยกว่า 11.5

ระบบไฟฟ้า

1. ผู้ขายจะต้องติดตั้งสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ (อุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า : Circuit Breaker) ขนาดไม่ต่ำกว่าขนาดกระแสไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศและสายไฟในขนาดที่เหมาะสมให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้า และสามารถใช้งานได้โดยไม่มีผลกระทบต่อระบบควบคุมไฟฟ้าเต็มของอาคาร

2. สายไฟฟ้าทั้งหมดให้ใช้สายทองแดงร้อยสายไฟฟ้าในท่อ PVC สีเหลือง ขนาดและจำนวนของสายที่ร้อยในท่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน การติดต่อสายไฟให้ทำที่กล่องต่อสาย , กล่องสวิตช์เท่านั้น ตำแหน่งที่ทำการติดต่อสายไฟฟ้าต้องอยู่ในตำแหน่งที่สามารถทำการตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงได้ง่าย

การติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ

1. แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้
 - สวิตช์ 1 ตัว
 - ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 5 เมตร
 - สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
2. สถานที่ติดตั้งระบบปรับอากาศให้เป็นไปตามที่ผู้ซื้อกำหนด การติดตั้งเครื่องระบายความร้อนให้รองรับทุกเครื่องด้วยขาเหล็ก มีลูกยางกันสะเทือนรองรับหรือวางบนฐานรองคอนกรีตที่มีความมั่นคง แข็งแรง
3. กรณีการติดตั้งเพดานหรืออื่นๆ ที่เกิดความเสียหายแก่อาคาร ผู้ขายต้องดำเนินการซ่อมแซมให้เรียบร้อย สีที่ใช่ต้องเป็นสีเดียวกับผิวเดิมไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นภาระของผู้ขาย และต้องดำเนินการให้เสร็จก่อนการส่งมอบงาน
4. การเดินท่อน้ำยาจะต้องเดินให้เรียบร้อยสวยงาม พร้อมวางครอบท่อทั้งด้านในและด้านนอกอาคาร

เงื่อนไขอื่น ๆ

1. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบ Catalog จริงทำเครื่องหมายให้ชัดเจนตามรายละเอียดคุณลักษณะแต่ละข้อเพื่อประกอบการพิจารณา
2. มีคู่มือการใช้งาน และบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย
3. ในกรณีเครื่องยังอยู่ในระยะประกัน หากชำรุด และต้องนำไปซ่อมที่บริษัทผู้ขาย ถ้านานเกิน 20 วัน ผู้ขายจะต้องนำเครื่องใหม่มาติดตั้งให้แทนเครื่องเดิมจนกว่าจะตรวจสอบเสร็จ
4. กรณีมีการเสนอราคารวมเท่ากัน เทศบาลตำบลท่าชนะจะพิจารณาโดยเปรียบเทียบจากอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (EER) เป็นเกณฑ์ในการตัดสิน

การบริการและการรับประกัน

- สำเนา -

ผู้ขายต้องทดลองเดินเครื่องให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงานและรับประกันระบบปรับอากาศรวมทั้งอุปกรณ์ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และรับประกันคอมเพรสเซอร์อย่างน้อย 5 ปี นับจากวันรับมอบงานในระหว่างการรับประกันผู้ขายต้องให้บริการบำรุงรักษา ตรวจสอบเช็ค ระบบน้ำยา ระบบไฟฟ้า และทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น แผ่นฟิลเตอร์ ถาดน้ำทิ้ง คอยล์ร้อนและคอยล์เย็น ฯลฯ ทุกระยะ 4 เดือน หากพบว่าอุปกรณ์ใดชำรุดเสียหายอันเกิดจากการใช้งานตามปกติ จะต้องเปลี่ยนให้ใหม่เพื่อให้ใช้งานได้ดีตามเดิม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

กำหนดการส่งมอบ

ผู้ขายจะต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายใน 30 วัน